

8

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ  
ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №1 г. МОЗДОКА.**

363750, РСО - Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 91  
E-mail: [school1mozdok@rambler.ru](mailto:school1mozdok@rambler.ru)

тел., факс: (8-867-36) 2-25-11

Исх. от «6» 11 2019г. №45

Главному государственному  
инспектору Моздокского района  
РСО-Алания по пожарному  
надзору подполковнику  
внутренней службы  
Панасенко В.В.

**Уважаемый Виталий Владимирович!**

Администрация школы информирует Вас об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (Предписание исх. №4-6-7/829 от «16» 10. 2019г.).

В представлении Вами указаны 6 нарушений требований пожарной безопасности:

1. Не установлены двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток, оборудованные устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.18 СНиП 21-01-97*)	1. Нарушение будет устранено при получении из Управления образования Моздокского района финансовых средств.
2. Не произведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения (акт не представлен), (п. 21 ППР РФ (Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»)	2. Деньги, на обработку чердачного помещения заложены на 2020 г. (218340 р.). С приложением коммерческого предложения.
3. Допускается отделка путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (полы, сертификат не представлен) (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	3. Нарушение будет устранено при получении из Управления образования Моздокского района финансовых средств.

вх 4-6.7/330  
6.11.2019.

4

<p>4. При высоте лестниц более 45 см не везде предусмотрены ограждения с перилами. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч,1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).</p>	<p>4. Устранение нарушения предусмотрено решить при содействии хозяйственной группы Управления образования Моздокского района до декабря 2019 года.</p>
<p>5. Помещение столовой не обеспечено двумя эвакуационными выходами. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)</p>	<p>5. Не предоставляется возможным к устранению, так как здание, где находится столовая, капитального строения.</p>
<p>6. Сведения в разделе III декларации пожарной безопасности регистрационный № 90 230 501 - ТО - 305 от 18.02.2015 г. не достоверны и указаны не в полном объеме. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Приказ МЧС № 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности").</p>	<p>6. Сведения в разделе 3 изменены и указаны в полном объеме. Пожарная декларация обновлена 7 ноября 2019г.</p>

Директор школы \_\_\_\_\_

Туганова Т.Н.

