

<p>4. При высоте лестниц более 45 см не везде предусмотрены ограждения с перилами. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).</p>	<p>4. Устранение нарушения предусмотрено решить при содействии хозяйственной группы Управления образования Моздокского района до декабря 2019 года.</p>
<p>5. Помещение столовой не обеспечено двумя эвакуационными выходами. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)</p>	<p>5. Не предоставляется возможным к устранению, так как здание, где находится столовая, капитального строения.</p>
<p>6. Сведения в разделе III декларации пожарной безопасности регистрационный № 90 230 501 - ТО - 305 от 18.02.2015 г. не достоверны и указаны не в полном объеме. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Приказ МЧС № 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности").</p>	<p>6. Сведения в разделе 3 изменены и указаны в полном объеме. Пожарная декларация обновлена 7 ноября 2019г.</p>

Директор школы \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ Туганова Т.Н.